



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000
ул. "Ян Палах" №4
e-mail: riosv-vn@revolta.com

тел.: 052 / 635-990
факс: 052 / 634-593
деловодство: 052 / 634-589

Решение
10.2005

изх. № *Р373* 13 JUN 2005

вх. № 92-00-2925/09.05.2005г.

РЕШЕНИЕ № 93-ПР/2005 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и предоставена писмена информация по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на вятърна електроцентрала".

Местоположение: поземлен имот № 032074 в землището на гр. Каварна, община Каварна, с площ 100 дка.

Инвеститор: "ЛОНГ МАН" ООД, гр. Стара Загора.

Характеристика на инвестиционното предложение: Предвижда се да бъдат монтирани 3 бр. ветрогенератори. В зависимост от резултатите на анализа на ветровият потенциал инвеститорият ще избере турбини с височина 67 м или 80 м и диаметър на работната площ 80-90 м. Основните параметри на кулата и генератора са следните:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Номинална мощност | 1800-2000 kW |
| Номинално напрежение | 690V |
| Честота | 50Hz |
| Скорост на вятъра / включване | 4 м/сек |
| Скорост на вятъра / изключване | 25 м/сек |
| Номинална мощност при | 12 м/сек |
| Диаметър на ротора | 90 м |
| Работна площ на ротора | 6362 м ² |
| Дължина на перката | 44 м |
| Височина на кулата | 67/80 м |

Общата височина на съоръжението в зависимост от височината на кулата е в диапазона 111 – 124 м (включваща височината на кулата и дължината на крилото).

Командните съоръжения са разположени в кулата.

Строителството ще включва изграждане на фундамента, монтаж ветрогенератора и подземно включване към електропреносната мрежа.

МОТИВИ:

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни изменения в околната среда;
2. Площадката се намира на около 1500 м от регулацията на гр. Каварна;
3. Имотът граничи с полски път и не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
4. Земните маси, богати на хумус ще бъдат разпръснати около вече изградените съоръжения;

5. Присъединяването към електропреносната мрежа ще се извърши чрез полагане на подземен кабел;
6. Инвестиционното предложение не засяга паметници на културата, санитарно-орханителни зони и обекти, подлежащи на здравна защита;
7. За инвестиционното предложение са информирани кмета на гр. Каварна и засегнатото население. Няма устно изразени или постъпили в РИОСВ – Варна писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно нормативната уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение на инвеститора или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ – Варна до 1 месец след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Закона за административното производство, чрез РИОСВ – Варна пред МОСВ в 7-дневен срок.

09.06.2005г.

ДИРЕКТОР:


/Теодора Караиванова/